

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Poch y Asociados Ingenieros Consultores S.A

Av Del Valle Sur 534, Huechuraba
8580658 Santiago

Descripción

Visita técnica oficina Pto Montt - Total: 02:00

Fecha : 14/12/2020 17:45 - Duración : 00:30

Revisión de circuito conforme a plano de tablero

Fecha : 14/12/2020 18:15 - Duración : 01:30

Modificación de circuito UPS: instalación y suministro automático monofásico, conectar UPS trimex, conectar cargas -> prueba fallida, protección automática se activa, prueba sin carga. Se concluye que equipo UPS trimex esta dañado internamente.

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: