

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Walmart Chile S.A

Avda. Eduardo Frei Montalva 8301. Quilicura

Descripción

Se realiza visita a planta 22/Jun y se reemplazan bornes, equipo vuelve a la operación. Consumos con carga parecen estar dentro de los valores nominales. - Total: 01:00

Fecha : 22/06/2021 00:00 - Duración : 01:00

Se realiza reemplazo de bornes y medición de corrientes. Se observan 13A sin carga y 16A con toma de 3 cajas de peso moderado. Se observan peaks de 18A en la partida.

Nombre y firma de la intervención:

Nombre y firma del cliente: